

Số: /KL-SKHCN

Điện Biên, ngày tháng 3 năm 2023

KẾT LUẬN THANH TRA
Về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng, dầu

Thực hiện Quyết định thanh tra số 202/QĐ-SKHCN ngày 08/3/2023 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên, về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng, dầu. Từ ngày 16/3/2023 đến ngày 24/3/2023, Đoàn thanh tra đã tiến hành kiểm tra hồ sơ và thanh tra trực tiếp tại Cửa hàng xăng dầu thị trấn Tủa Chùa thuộc Công ty TNHH Sáu Linh Tủa Chùa.

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 27/3/2023 của Trưởng Đoàn thanh tra, Sở Khoa học và Công nghệ kết luận thanh tra như sau:

1. Khái quát chung

- Công ty TNHH Sáu Linh Tủa Chùa (sau đây viết tắt là Công ty), hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên, mã số doanh nghiệp 5600296453 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên cấp, đăng lý lần đầu ngày 10/01/2017.

- Ngành nghề kinh doanh của Công ty là kinh doanh xăng dầu và sản phẩm hóa dầu. Công ty có Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu số 04/GCNDK-SCT ngày 17/3/2022 do Sở Công thương tỉnh Điện Biên cấp, cấp lần thứ nhất: ngày 28/3/2017, cấp lần thứ hai: ngày 17/3/2022 (có giá trị đến hết ngày 17 tháng 3 năm 2027); hiện tại Công ty đang quản lý kinh doanh 01 cửa hàng xăng, dầu thị trấn Tủa Chùa. Địa chỉ tại tổ dân phố Đoàn Kết, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên; cửa hàng có 01 Cửa hàng Trưởng và 01 nhân viên bán hàng.

- Công ty đã ký Hợp đồng đại lý bán lẻ xăng dầu số 67/2021/HĐDL-NLT ngày 23/12/2021 với Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Nam Linh Trang, SN 585, tổ 10, phường Tân Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (Hợp đồng có giá trị đến hết ngày 31/12/2026)

- Giám đốc công ty (bà Nguyễn Thị Nhuận), Cửa hàng trưởng (Phùng Văn Thịnh) và 01 nhân viên bán hàng (Hà Văn Hải) được đào tạo và có chứng chỉ sơ cấp nghiệp vụ kinh doanh xăng, dầu, do Trường Cao đẳng Công thương Hải Dương cấp; giấy chứng nhận nghiệp vụ về bảo vệ môi trường trong kinh

doanh xăng, dầu do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên cấp; giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ do Cục cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Bộ Công an cấp.

Lượng xăng dầu cửa hàng bán trung bình 03 tháng đầu năm 2023 (Theo Báo cáo của Công ty):

STT	Tên hàng	Nhập (lít)	Xuất (lít)	Tồn kho đến 15/3/2023 (lít)
1	Xăng E5-RON 92	138.446	130.346	8.100
2	Dầu DO 0,05S	63.020	59.462	3.558

2. Kết quả kiểm tra, xác minh

2.1. Kết quả về đo lường

- Cửa hàng xăng dầu thị trấn Tủa Chùa thuộc Công ty TNHH Sáu Linh Tủa Chùa có 04 cột đo xăng, dầu. Trong đó, có 02 cột đo đang hoạt động bình thường, 01 cột đo hoạt động không ổn định và 01 cột đo đang dừng hoạt động để sửa chữa, Công ty đã có công văn số 01/CV-SLTC ngày 02/3/2023 V/v thông báo để sửa chữa cột bơm xăng dầu (cột đo dầu DO 0.05S, kiểu SEEN T2, số 120413) gửi Sở Khoa học và Công nghệ và Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Điện Biên.

- Về hồ sơ cửa hàng cung cấp cho Đoàn thanh tra cho thấy, 04 cột đo xăng, dầu đã được kiểm định định kỳ và có giấy chứng nhận kiểm định số 135/2022-L; số 136/2022-L; số 137/2022-L và số 138/2022-L ngày 23/5/2022 do Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Điện Biên cấp, có thời hạn đến ngày 31/5/2023; được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phê duyệt mẫu phương tiện đo tại Quyết định số 2327/QĐ-TĐC ngày 11/12/2020, phê duyệt 08 mẫu cột đo xăng dầu có chức năng in gồm các kiểu: SEEN T1; SEEN T2; SEEN T3; SEEN T4; SEEN B; SEEN NO; SEEN W; SEEN A (có hiệu lực đến hết ngày 30/11/2023); Quyết định số 628/QĐ-TĐC ngày 20/4/2018, phê duyệt 05 mẫu cột đo xăng dầu có chức năng in kiểu ND, gồm các ký hiệu: ND06, ND07, ND08, ND09, ND10 (có hiệu lực đến hết ngày 30/4/2028).

- 02 cột đo xăng, dầu hoạt động bình thường, các bộ phận chi tiết của các cột đo đã được dán tem niêm phong và kẹp chì của tổ chức kiểm định (Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Điện Biên), gồm:

+ Cột dầu DO 0.05S, kiểu SEEN T2, số 120414, sản xuất năm 2021 tại Việt Nam, tem kiểm định số 19A-07985 (thời hạn đến ngày 31/5/2023), bầu

lượng nhãn hiệu TATSUNO (dán tem số 19A-06918, 19A-06919, 19A-06920, 19A-06921), tem niêm phong Encoder số 19A-06922, tem niêm phong bầu lường và Encoder số 19A-06909, tem niêm phong IC số 19A-06932. Đoàn thanh tra thấy các thông số khớp với giấy chứng nhận kiểm định số 137/2022-L ngày 23/5/2022 do Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Điện Biên cấp, các tem niêm phong còn nguyên vẹn.

+ Cột xăng E5-RON 92, kiểu ND-06, số 164985, sản xuất năm 2018 tại Việt Nam, tem kiểm định số 19A-07988 (thời hạn đến ngày 31/5/2023), bầu lường nhãn hiệu TATSUNO (kẹp chì xung quanh bầu lường), tem niêm phong Encoder số 19A-00847; tem niêm phong bầu lường và Encoder số 19A-00096; tem niêm phong IC số 19A-06810. Đoàn thanh tra thấy các thông số khớp với giấy chứng nhận kiểm định số 138/2022-L ngày 23/5/2022 do Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Điện Biên cấp, các tem niêm phong còn nguyên vẹn.

- 01 cột hoạt động không ổn định, cột đo xăng E5-RON 92, kiểu ND-06, số 187776, sản xuất năm 2019 tại Việt Nam, tem kiểm định số 19A-07987 (thời hạn đến ngày 31/5/2023), bầu lường nhãn hiệu TATSUNO (kẹp chì xung quanh bầu lường), tem niêm phong Encoder số 19A-00827; tem niêm phong bầu lường và Encoder số 19A-06917; tem niêm phong IC số 19A-06933. Đoàn thanh tra thấy các thông số khớp với giấy chứng nhận kiểm định số 135/2022-L ngày 23/5/2022 do Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Điện Biên cấp, các tem niêm phong còn nguyên vẹn.

- 01 cột đo đang dừng hoạt động để sửa chữa: Cột dầu DO 0.05S, kiểu SEEN T2, số 120413, sản xuất năm 2021 tại Việt Nam, tem kiểm định số 19A-07986 (thời hạn đến ngày 31/5/2023), bầu lường nhãn hiệu TATSUNO (kẹp chì xung quanh bầu lường), tem niêm phong Encoder số 19A-06906, tem niêm phong bầu lường và Encoder số 19A-06907, tem niêm phong IC số 19A-06931. Đoàn thanh tra thấy các thông số khớp với giấy chứng nhận kiểm định số 136/2022-L ngày 23/5/2022 do Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Điện Biên cấp, các tem niêm phong còn nguyên vẹn.

- Cửa hàng có trang bị bộ bình đong loại 1 lít, 2 lít, 5 lít, 10 lít: Bộ bình đong được Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Điện Biên kiểm định, Giấy chứng nhận kiểm định số 18/2022-B ngày 23/5/2022 (thời hạn đến ngày 31/5/2024), dán tem kiểm định số: 19A-07980, 19A-07989, 19A-07990, 19A-07991, kẹp chì; hiện trạng bộ bình đong không bị móp méo, hư hỏng.

- Cửa hàng đã định kỳ hàng tháng thực hiện tự kiểm tra phương tiện đo, hệ thống đo, điều kiện thực hiện phép đo; lưu giữ hồ sơ việc thực hiện định kỳ tự kiểm tra theo quy định.

- Các cầu dao, thiết bị đóng ngắt nguồn điện của cột đo xăng, dầu được lắp đặt tại một vị trí thuận tiện cho việc ra vào thực hiện đóng ngắt nguồn điện khi cần thiết.

- 04 cột đo xăng, dầu có gắn thiết bị in chứng từ bán hàng theo quy định tại khoản 7, Điều 6, Thông tư 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ nhưng thiết bị in không hoạt động.

- Đoàn thanh tra đã thực hiện 36 phép đo đối với xăng, dầu. Trong đó, có 02 phép đo có sai số âm “-” (Sai số có lợi cho người tiêu dùng) và có 34 phép đo có sai số dương “+” (Sai số thiếu cho người tiêu dùng). Đối với cột đo xăng E5-RON 92, kiểu ND-06, số 187776 có kết quả phép đo không ổn định (Bình 05 lít thực hiện 03 phép đo, trong đó: 01 phép đo có sai số dương “+”, 02 phép đo có sai số âm “-”). Kết quả: Các phép đo có sai số nằm trong giới hạn cho phép.

(Có Biên bản xác định sai số đo lường kèm theo).

2.2. Kết quả về tiêu chuẩn, chất lượng

- Cửa hàng đã xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

- Khi nhập hàng, cửa hàng có lưu các Phiếu kết quả thử nghiệm về chất lượng do nhà phân phối cung cấp, biên bản lấy mẫu, niêm phong, bàn giao mẫu và cam kết chất lượng gồm:

+ Xăng E5 RON 92-II: Phiếu kết quả thử nghiệm số: 23.01.020.E5.0 ngày 10/01/2023; số 23.02.063.E5.F05 ngày 01/02/2023 của Xí nghiệp Tổng kho xăng dầu Đình Vũ (PVOIL Đình Vũ); biên bản lấy mẫu, niêm phong, bàn giao mẫu và cam kết chất lượng số 5695 ngày 10/3/2023 của Công ty TNHH thương mại và xây dựng Nam Linh Trang.

+ Dầu DO 0,05S: Phiếu kết quả thử nghiệm số 23/BB/06/D1 ngày 10/01/2023 của Công ty TNHH MTV dầu khí Hải Linh Hải Phòng; số 01/26012023/TT01 ngày 26/01/2023 của Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà, tỉnh Thái Bình; biên bản lấy mẫu, niêm phong, bàn giao mẫu và cam kết chất lượng ngày 04/3/2023; biên bản lấy mẫu, niêm phong, bàn giao mẫu và cam kết chất lượng số 5695 ngày 10/3/2023 của Công ty TNHH thương mại và xây dựng Nam Linh Trang.

- Cửa hàng đã thực hiện quy trình kiểm soát hệ thống bể chứa xăng dầu do thương nhân chủ sở hữu cửa hàng xăng dầu ban hành để duy trì chất lượng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp dụng theo quy định tại khoản 1, Điều 21, Thông tư 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Cửa hàng thực hiện việc lưu mẫu của nhà phân phối (Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Nam Linh Trang), mẫu lưu có đánh số ký hiệu mẫu và niêm phong.

- Cửa hàng đã thông báo công khai ở vị trí dễ nhận biết cho người tiêu dùng các thông tin về loại xăng dầu kinh doanh theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành, niêm yết giá theo quy định.

3. Kết luận

3.1. Những mặt làm được

* Về đo lường:

- 04 cột đo xăng, dầu đã được kiểm định định kỳ, giấy chứng nhận kiểm định còn thời hạn giá trị; được phê duyệt mẫu phương tiện đo; các bộ phận chi tiết của các cột đo đã được dán tem niêm phong và kẹp chì của tổ chức kiểm định.

- Cửa hàng có trang bị bộ bình đong loại 1 lít, 2 lít, 5 lít, 10 lít: Bộ bình đong được kiểm định, dán tem kiểm định, kẹp chì; hiện trạng bộ các bình đong không bị móp méo, hư hỏng.

- Cửa hàng đã định kỳ hàng tháng thực hiện tự kiểm tra phương tiện đo, hệ thống đo, điều kiện thực hiện phép đo; lưu giữ hồ sơ việc thực hiện định kỳ tự kiểm tra theo quy định.

- Kết quả các phép đo có sai số trong giới hạn cho phép.

* Về tiêu chuẩn, chất lượng:

- Cửa hàng đã xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

- Khi nhập hàng cửa hàng có phiếu kết quả thử nghiệm, phiếu xuất kho, biên bản lấy mẫu, niêm phong mẫu và cam kết chất lượng đối với xăng, dầu.

- Cửa hàng đã thông báo công khai ở vị trí dễ nhận biết cho người tiêu dùng các thông tin về loại xăng dầu kinh doanh theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành, niêm yết giá theo quy định.

- Cửa hàng đã thực hiện quy trình kiểm soát hệ thống bể chứa xăng dầu.

3.2. Tồn tại, hạn chế

* Về đo lường:

- Thiết bị in chứng từ bán hàng tại 04 cột đo xăng, dầu không hoạt động.

- 01 cột đo hoạt động không ổn định, cột đo xăng E5-RON 92, kiểu ND-06, số 187776. Kết quả phép đo đối với loại bình chuẩn 05 lít cho kết quả đo cả sai số âm (-) và sai số dương (+).

* Về chất lượng:

Công ty chưa duy trì, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 như hồ sơ Công ty đã xây dựng.

4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng: Không

5. Yêu cầu, đề nghị

Đề khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, đề nghị Công ty TNHH Sáu Linh Tòa Chùa thực hiện những nội dung sau:

- Sửa chữa thiết bị in chứng từ bán hàng đối với 04 cột đo xăng, dầu nêu trên.

- Duy trì, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 như hồ sơ Công ty đã xây dựng.

Trên đây là Kết luận thanh tra về thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng, dầu.

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Công ty TNHH Sáu Linh Tòa Chùa thực hiện nghiêm túc công khai kết luận này tại trụ sở Công ty trong 15 ngày liên tục; tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra và báo cáo kết quả việc thực hiện Kết luận thanh tra trước ngày 30/4/2023. Giao Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra; đồng thời tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ kết quả thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Công ty TNHH Sáu Linh Tòa Chùa;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Thanh tra tỉnh;
- Trang thông tin điện tử Sở KH&CN;
- Lưu: VT, TTra, HS TTra.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Hạnh